



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия  
человека по Республике Бурятия

в Иволгинском районе

Партизанская ул., д. 77, с. Иволгинск, 671050

тел./факс (301-40) 41-0-79, E-mail: ivolg@03.rospotrebnadzor.ru

ОКПО 73228805, ОГРН 1050302662288,

ИНН/КПП 0323121940/032301001

**Предписание**

**об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

от 03.03.2023 г. №10

с. Иволгинск

(место выдачи предписания)

Мною, Главным государственным санитарным врачом по Иволгинскому и Тарбагатайскому районам  
Хандархаевым Николаем Анатольевичем

(должность лица, составившего предписание)

при проведении профилактического визита на основании п. 11(4) Постановления  
Правительства РФ № 336 от 10.03.2022 «Об особенностях организации и осуществления  
государственного контроля (надзора), муниципального контроля» в отношении  
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
«ЗАВОДСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» (МБОУ «Заводская  
СОШ»), 671131, Республика Бурятия, Тарбагатайский район, п. Николаевский, ул. Рабочая,  
23. ОГРН 1020300902610, ИНН: 0319002605

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных  
международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными  
нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в  
области санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

При проектной вместимости 100 человек в общеобразовательной организации  
обучается 283 человек, что является нарушением п. 2.4.2 СП 2.4.3648-20. Санитарные  
правила, предписывающего, что количество обучающихся, воспитанников и отдыхающих не  
должно превышать установленное пунктами 3.1.1, 3.4.14 Правил и гигиенические  
нормативы.

В нарушение п. 4.14. СП 2.4.3648-20. Санитарные правила предписывающего, что  
Количество обучающихся в классе определяется исходя из расчета соблюдения нормы  
площади на одного обучающегося, соблюдении требований к расстановке мебели в учебных  
кабинетах. Комплектование классов (групп) обучающихся с ограниченными возможностями  
здоровья проводится в зависимости от указанной в пункте 3.1.1 Правил категории  
обучающихся. Площадь учебных кабинетов без учета площади, необходимой для  
расстановки дополнительной мебели (шкафы, тумбы и другие) для хранения учебных  
пособий и оборудования рабочего места преподавателя, должна рассчитываться следующим  
образом:

- не менее 2,5 м<sup>2</sup> на одного обучающегося при фронтальных формах занятий;
- не менее 3,5 м<sup>2</sup> на одного обучающегося при организации групповых форм работы и индивидуальных занятий.

В первую смену обучается 196 учащихся при проектной вместимости 136 учащихся, площадь учебных кабинетов на 1 обучающегося средних и старших классов приходится менее 2,5 м<sup>2</sup>, что свидетельствует о переуплотненности.

В здании основной школы отсутствуют туалетные комнаты, что является нарушением п. 3.4.10 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", предписывающего, что на каждом этаже размещаются санитарные узлы отдельные для мальчиков и девочек, оборудованные кабинами с дверями и умывальниками для мытья рук. Для инвалидов маломобильных групп туалетная комната (кабина) должна быть оборудована с учетом обеспечения условий доступности. Для персонала оборудуется отдельный санузел (кабина).

Туалетные комнаты оборудованы в здании начальной школы оборудованы раковинами для мытья рук в количестве 3 – шт., душевой поддон, туалетные комнаты для девочек (4 унитаза) и мальчиков (2 унитаза 2 писсуара). **При расчете что 1 унитаз и 1 писсуар рассчитан на 30 мальчиков, при посещении учебных занятий в 1 смены 120 мальчиков, норма унитазов и писсуаров должна составлять по 4 писсуара и 4 унитаза,** при расчете что количество умывальных раковин должно составлять не менее 1 кран умывальной раковины на 30 человек, фактически оборудованы 3 умывальные раковины, при расчете на количество учащихся в первую смену -196 детей, количество раковин должно составлять не менее 6 раковин, что является нарушением таблицы № 6.4. "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

**А также в туалетных комнатах, не оборудованы условия для инвалидов маломобильных групп туалетная комната (кабина) с учетом обеспечения условий доступности, а также для условия для соблюдения правил личной гигиены персонала,** что является нарушением п. 3.4.10 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", предписывающего, что на каждом этаже размещаются санитарные узлы отдельные для мальчиков и девочек, оборудованные кабинами с дверями и умывальниками для мытья рук. Для инвалидов маломобильных групп туалетная комната (кабина) должна быть оборудована с учетом обеспечения условий доступности. Для персонала оборудуется отдельный санузел (кабина).

В мастерской где организовано дополнительное образование детей оборудованы туалетная комната для девочек и мальчиков с по 1 унитазу, и установлены 2 умывальные раковины которые не соответствует по росту-возрастным показателям (ранее была организована дошкольная группа) высота умывальных раковин менее 0,7 м.-0,8 м., что является нарушением таблицы № 6.4. "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

**В кабинетах начальных классов только холодное водоснабжение,** что является нарушением п.3.4.13 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", предписывающего, что холодным и горячим водоснабжением обеспечиваются помещения пищеблока, столовая, душевые, умывальные,

комнаты (кабины) личной гигиены, помещения медицинского назначения, кабинеты технологии, учебные кабинеты для обучающихся 1 - 4 классов, кабинеты изобразительного искусства, физики, химии и биологии, лаборантские, помещения для обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих средств, а также туалеты.

В спортивном зале стена и потолок в спортивном зале с дефектами, не позволяют проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20, предусматривающего, что стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств;

Не оборудованы душевые при спортивном зале, что является нарушением п. 3.4.9. СП 2.4.3648-20, предусматривающего, что при спортивных залах оборудуются снарядные, раздевальные для мальчиков и девочек, туалеты, душевые. Площадь туалетов при спортивном зале должна составлять не менее 8,0 м<sup>2</sup>, душевых - 12,0 м<sup>2</sup>;

По Инженерному обследованию строений школы в 2009 году ООО Научно-техническим центром «Сейсмостроя» здание основной школы признано недопустимое, близкое к аварийному. Здание Литер Б - начальной школы (год строительства 1972 года) ограниченно работоспособное. Ограниченно годное к эксплуатации здание пристроя спортивного зала (год постройки 1977 из старого стройматериала), стены и полы которого поражены грибком и не поддаются ежегодному ремонту.

При осмотре зданий школы полы и перекрытия во всех помещениях не ровные, имеют уклон от внутренней стены к наружным стенам, что является нарушением п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20, предусматривающего, что стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений,

В период времени 16.05.2022 до 23.05.2022 по адресу: 671131, Республика Бурятия, Тарбагатайский район, п. Николаевский, ул. Рабочая, 23. на основании распоряжения о проведении проверки Заместителя Руководителя Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия Рампилова Т.И. № 24-И-ПД от 12 мая 2022 г. была проведена плановая выездная проверка в отношении: (МБОО «Заводская СОШ»), по результатам которой были выявлены аналогичные нарушения санитарных требований.

Было выдано предписание №7 от 07.04.2021г., со сроком исполнения до «05» апреля 2022 г.

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены )

**На основании изложенного и руководствуясь п. 11(4) Постановления Правительства РФ № 336 от 10.03.2022 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля», с целью устранения выявленных нарушений предписываю:**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ БЮДЖЕТНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ЗАВОДСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА», ОГРН 1020300902610, ИНН: 0319002605, 671131, Республика Бурятия, Тарбагатайский район, п. Николаевский, ул. Рабочая, 23.**

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

1. Обеспечить количество мест для обучающихся согласно вместимости общеобразовательной организации, предусмотренных гигиеническим нормативом согласно п 2.4.2 СП 2.4.3648-20.

2. Организовать мероприятия по инженерному обследованию строений школы, на оценку безопасности пребывания людей в здании и помещениях школы.

Срок выполнения предписания и представления информации о принятых мерах в письменном виде с приложением документов, подтверждающих его надлежащее исполнение в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия в Иволгинский: до **31.08.2023** года включительно

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на **МУНИЦИПАЛЬНУЮ БЮДЖЕТНУЮ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ «ЗАВОДСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА», ОГРН 1020300902610, ИНН: 0319002605.**

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Главный государственный  
санитарный врач по  
Иволгинскому и  
Тарбагатайскому районам



Хандархаев Н.А.


(должность лица, составившего  
предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 03 » 03 2023 г.

(подпись)

  
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

---